

## Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV



Die Hochlastzeitfenster der Stromversorgung Sulz GmbH wurden entsprechend den Vorgaben des Leitfadens der BNetzA « zur Genehmigung von individuellen Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S.1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzentgelten nach § 19 Abs.2 S. 2 StromNEV » ermittelt.

Hochlastzeitfenster 2015 auf Basis der Lastgangdaten September 2013 bis August 2014

Entnahmeebene	Winter 01.12. - 28.02.	Frühling 01.03. - 31.05.	Sommer 01.06. - 31.08.	Herbst 01.09. - 30.11.
Mittelspannungsnetz	07:15 - 11:45 13:15 - 15:00	07:15 - 08:45 09:45 - 12:00 13:45 - 15:15	08:00 - 08:30 10:15 - 11:45 13:30 - 14:15	08:00 - 09:00 10:45 - 11:30 12:45 - 14:45
Umspannung zur Niederspannung	08:15 - 14:00 14:45 - 15:45	09:45 - 10:30 11:15 - 11:45 14:00 - 15:30	10:15 - 11:30 13:15 - 15:45	08:15 - 09:00 09:45 - 12:45 14:30 - 16:30
Niederspannungsnetz	09:00 - 12:45 18:30 - 19:45	11:00 - 12:45	entfällt	entfällt

Samstage, Sonntage und in Baden-Württemberg geltende gesetzliche Feiertage, sowie Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten gantztägig nicht als Hochlastzeit.