

Hochlastzeitfenster für atypische Netznutzung nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV

Die Hochlastzeitfenster der Stromversorgung Sulz GmbH wurden entsprechend den Vorgaben des Leitfadens der BNetzA « zur Genehmigung von individuellen Netzentgelte nach § 19 Abs. 2 S.1 StromNEV und von Befreiungen von den Netzentgelten nach § 19 Abs.2 S. 2 StromNEV » ermittelt.

Hochlastzeitfenster 2019 auf Basis der Lastgangdaten September 2017 bis August 2018

Entnahmeebene	Winter 01.12. - 28.02.	Frühling 01.03. - 31.05.	Sommer 01.06. - 31.08.	Herbst 01.09. - 30.11.
Mittelspannungs- netz	07:45 - 09:00 13:30 - 14:45	06:30 - 15:00	10:30 - 11:45 12:00 12:45	08:45 - 10:00
Umspannung zur Niederspannung	09:00 - 10:15 14:15 - 15:15	entfällt	09:45 - 10:15 11:00 - 11:30	08:15 - 15:15
Niederspannungs- netz	12:00 - 14:15 18:45 - 21:15	10:45 - 11:00	12:00 - 12:30	13:45 - 14:45 20:00 - 22:00

Samstage, Sonntage und in Baden-Württemberg geltende gesetzliche Feiertage, sowie Brückentage und der Zeitraum zwischen Weihnachten und Neujahr gelten ganztägig nicht als Hochlastzeit.